



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 112
التاريخ : 2025/2/11

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م/ اعادة اعلان طلبية شراء (2022/7075)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في أدناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واى مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقماً وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات أدناه :

1-نسخه حديثه مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب .

2-نسخه مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات .

3-نسخه مصورة من هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية . للمدير المفوض

4-نسخه مصورة من بطاقة السكن . 5-شهادة تأسيس الشركة

**6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركه واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم
مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومحظوم .**

7-تقديم هوية ضريبيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكبات والبيانات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبيه وتاريخها . ب- موضوع الطلبيه . ج- تاريخ الغلق .

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف المعلم .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستماراة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الایمیل بداية فترة التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- يامكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالموقع النفطي)

رقم الطلبيه	المادة المطلوبة	تاريخ الغلق
2022/7075	شراء صمامات	2025/2/23
	وبحسب استماراة العروض المرفقة	

مدير قسم العقود والمشتريات

حيلار زكي خليل

نسخة منه الى :-

قسم تقييم المعلومات لعرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

د- مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السلام نعمه
حيلار عبد الخضر عبد الصاحب

حسين جاسم امهمي

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/2/11

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشا المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابة	رقمأ					
						شراء صمام تحكم	1
		المبلغ الاجمالي رقمأ				وبحسب المواصفات المرفقة	
		المبلغ الاجمالي كتابه					

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماراة
- يغلق و يختتم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



شروط التجهيز لطلبيات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استماراة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استماراة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم الع طاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابة و التوقيع ازاوه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و عكسه فانه يتحمل غرامه تأخيرية يتم احتسابها لاحقا حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز ،
 - 5- تسلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و عكسه يتم تحمله الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 6- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استماراة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 7- الشركة غير ملزمة بقبول او طلب العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طلب الاسعار .
 - 8- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول الطلبية .
 - 9- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه




- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
: E mail -

(2-2)

Jahis

ITEM	TAG	DESCRIPTION
1	XV-31302	Pneumatic ON-OFF Valve (Orbit Type) Size 6
2	XV-31319	Pneumatic ON-OFF Valve (Orbit Type) Size 6




Maison International		PROJECT	SRC LPG PROJECT	
		PROJECT NO	CC0711E1031A	
SRC		UNIT	DD	
TITLE Instrument Datasheet for Pneumatic ON-OFF Valve (Orbit type)		DOCUMENT NO	SHEET 4 of 11	REV 0
		CC0711E1031A-00-IN-DAS-0502B	20-XV-31302	
		1 Tag Number		
		2 Service	Fuel gas from V-3203B	
		3 P&I D No	Location	20-PR-PID-0013
		4 Line No.	Line Size	6-FG-3CX-1006
		5 Line Material	Pipe Class	CS
		6 Area Classification	Zone II	
General		7		
		8 Fluid	Phase	H ₂ , C ₁ -C ₃ , H ₂ O (Note 3)
		9 Oper Press	Design Press	7.13/13.47 kg/cm ² (g)
		10 Operating Temp	Design Temp	235/47 °C
		11 Flow Min	[Normal] Max	267 m ³ /h [810 m ³ /h] [972 m ³ /h]
		12 Max Diff. Pressure for Actuator Size	22 kg/cm ² (g)	
		13 Viscosity @ Operating Temp	0.018 cp	
		14 Response time(S)	Fire Safe	Yes
		15 Density Range : Specific Gravity Range	3.620 ~ 20.3 kg/m ³	
		16 Body Type	Orbit Ball Valve/ 1223HBL	
		17 Body Size	Body Material	6" ASTM A216 WCC
		18 Plug/Ball/Disk Material	Stem Material	A216 WCC+Nickel Overlay 420SS
		19 Seat Material	Gasket Material	410SS+Inser 316SS AISI 304SS with Graphite
		20 Packing Mat	Style	Graphite MFR STD
		21 Lubricator	N/A	
		22 Process Conn. Type	Process Conn. Size	Flange ANSI 6" 300# RF
		23 Leakage Class	Zero Leakage	
Valve		24 Flange Finish		
		25 Actuator Type	Actuator Orientation	Pneumatic Double Acting
		26 Size	MFR STD	MFR STD
		27 Air Failure Position	Handwheel Location	FL None
		28 Tubing / Fittings	Actuator Form	316SS MFR STD
		29 Manufacturer	Model No	Cameron(Orbit) 1424122-301
		30		
Solenoid Valve		31 Type	Quantity	5/2-Ways 1
		32 Power Supply	Position on De-en	110V 50Hz Close
		33 Manufacturer	Model No	VERSA VSG-4322-316-XDAT-E110
		34 Solenoid Valve Tag NO.	20-XSV-31302	
Limit Switch		35 Type	Quantity	Inductive Switch 2
		36 Signal type	Rating	Inductive NAMUR
		37 Manufacturer	Model No	TOPWORK DXP-E20ZN4B
		38 Limit Switch Tag NO	20-ZSO-31302 & 20-ZSC-31302	
Air Set		39 Filter & Regulator	Yes	
		40 Gauge	Set Pressure	Yes
		41 Manufacturer	Model No	
		42		
General Requirement		43 Electrical Connection	Cable Gland	1/2" NPT(F) Yes
		44 Hazardous Certification	Enclosure	Ex ia II CT4/Exd II CT5 IP66
		45 Pneumatic Conn.	Air Supply Range	1/4" NPT 15.5 kg/cm ² (g) Bug Screen
		46 Vent	Cameron(ORBIT)	
Purchase		47 Manufacturer		
		48 Model	Serial No	1223HBL
		49 Requisition No	Item No	CC0711E1031A-00-IN-REQ-0004
		50 Purchase Order No	Item No	

Notes: 1. Mol%: H₂ 32.05, H₂S 0.0008, Contain solid potentially

2. Close and open action one time per 8 hours.

3. Refer to Hook-up drawing: CC0711E1031A-00-IN-DHU-003, type 5C-1.

4. Solenoid Valve and Cable Gland material need Stainless Steel



Maison International
SRC

		PROJECT PROJECT NO.	SRC LPG PROJECT CC0711E1031A			
		UNIT	00			
		DOCUMENT NO: CC0711E1031A-00-IN-DAS-0502B		SHEET 5 of 11	REV 0	
TITLE ON-OFF Valve (Orbit type)						
General	1 Tag Number	20-XV-31319				
	2 Service	Process gas from V-3203A				
	3 P&I D No.	Location	20-PR-PID-0013	Field		
	4 Line No.	Line Size	6"-P-3CP-1316-I	6"		
	5 Line Material	Pipe Class	CS	3CP		
	6 Area Classification	Zone II				
	7					
Process Conditions	8 Fluid	Phase	C1-C5 H ₂ (Note 3)	Gas		
	9 Oper Press	Design Press	13.47 kg/cm ² (g)	22 kg/cm ² (g)		
	10 Operating Temp	Design Temp	47 °C	260 °C		
	11 Flow Min	Normal Max	151.1 m ³ /h	457.9 m ³ /h	549.5 m ³ /h	
	12 Max. Diff. Pressure for Actuator Size		22 kg/cm ² (g)			
	13 Viscosity @ Operating Temp.		0.011cp			
	14 Response time(S)	Fire Safe				Yes
Valve	15 Density Range / Specific Gravity Range	20.34 kg/m ³				
	16 Body Type	Orbit Ball Valve/ 1223H8L				
	17 Body Size	Body Material	6"	ASTM A216 WCC		
	18 Plug/Ball/Disk Material	Seat Material	A216 WCC+Nickel Overlay	420SS		
	19 Seal Material	Gasket Material	410SS+Insert 316SS	AISI 304SS with Graphite		
	20 Packing Matl	Style	Graphite	MFR STD		
	21 Lubricator		N/A			
22 Process Conn. Type	Process Conn. Size	Flange	ANSI 6" 300# RF			
23 Leakage Class		Zero Leakage				
24 Flange Finish						
Actuator	25 Actuator Type	Actuator Orientation	Pneumatic Double Acting			
	26 Size	Speed(RPM)	MFR STD	MFR STD		
	27 Air Failure Position	Handwheel Location	FL	None		
	28 Tubing / Fittings	Actuator Form	316SS	MFR STD		
	29 Manufacturer	Model No.	Cameron(ORBIT)	424122-301		
	30					
	31	Type	Quantity	3/2-Ways	2	
Solenoid Valve	32 Power Supply	Position on De-en	110V 50Hz	Close		
	33 Manufacturer	Model No.	VERSA	VSG-3321-316-XDAT-E110		
	34 Solenoid Valve Tag NO		20-XSV-31319			
	35 Type	Quantity	Inductive Switch	2		
	36 Signal type	Rating	Inductive NAMUR			
	37 Manufacturer	Model No.	TOPWORX	DXP-E20ZN4B		
	38 Limit Switch Tag NO		20-ZSO-31319 & 20-ZSC-31319			
Air Set	39 Filter & Regulator		Yes			
	40 Gauge	Set Pressure	Yes	-		
	41 Manufacturer	Model No.				
	42					
	43 Electrical Connection	Cable Gland	1/2" NPT(F)	Yes		
	44 Hazardous Certification	Enclosure	Ex ia II CT4/Exd II CT5	IP66		
	45 Pneumatic Conn.	Air Supply Range	1/4" NPT	5.5 kg/cm ² (g)		
Purchase	46 Vent	Bug Screen				
	47 Manufacturer		Cameron(ORBIT)			
	48 Model	Serial No	1223H8L			
	49 Requisition No.	Item No	CC0711E1031A-00-IN-REQ-0004			
	50 Purchase Order No.	Item No				

- Notes:
1. SIL1 Certification need to be supplied.
 2. Close and open action one time per 8 hours.
 3. Mol% H₂ 32.05, H₂S 0.0006. Contain solid potentially.
 4. Refer to Hook-up drawing: CC0711E1031A-00-IN-DHU-003, type 4C-1.
 5. Solenoid Valve and Cable Gland material need Stainless Steel.

