



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)



العدد : 84
التاريخ : 2025/2/3

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء(2025/8003)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقمًا وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استماراة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات ادناه :

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للشركات.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادة تأسيس الشركة

**6- تزوييناً بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم
مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومحظوم .**

7-تقديم هوية ضريبيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمكبات والبيانات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبيه وتاريخها بـ. موضع الطلبيه . جـ- تاريخ الغلق .

دـ- اسم الشركة المقيدة مع الختم على طرف الملف .

وـ- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او توافق سوف تلغى الاستماراة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون متواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل أسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الایمیل بداية فترة التجهيز على الإحاله

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالموقع النفطي)

رقم الطلبيه	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
2025/8003	تجهيز ونصب وربط وتشغيل منظمه الطاقه الشمسية	2025/2/13
	وبحسب استماراة العروض المرفقة	

مدير قسم العقود والمشتريات

جعفر زكي عباس

٢١٤

مسئول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السلام نعمه

جعفر عبد الخضر عبد الصاحب

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لعرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

حسين جاسم ااسيل

جعفر زكي عباس

رقم الطلبة: 2025/8003

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

تاریخ تنظیم الاستمارة : 2025/١/٣

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فلائق خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملحوظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابه	رقمأً					1
					2	تجهيز ونصب وربط وتشغيل منظومه الطاقه الشمسيه	
						وحساب الموصفات المرفقة	
	المبلغ الاجمالى رقمأ						
	المبلغ الاجمالى كتابه						

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
 - يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماراة
 - يغلق و يختتم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبّع لطفاً (2-1)

شروط التجهيز لطلبيات الشراء المباشر

- 1- يتلزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استماراة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يتلزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استماراة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم الع طاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابة و التوقيع ازاوه .
 - 4- يتلزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و عكسه فانه يتحمل غرامة تأخيرية يتم احتسابها لاحقا حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز ،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و عكسه يتم تحميلة الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 6- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استماراة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 7- الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طأ الاسعار .
 - 8- يتلزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و رقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 9- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
 - العنوان الكامل :
 - رقم الهاتف الفعال :
 - لتوقيع:
 :E mail -

(2-2)

تجهيز ونصب وربط وتشغيل منظومة طاقة شمسية Hybrid بقدرة 3 KW / بعدد (اثنان)

No.	المادة	Description	Qty
1.	Inverter / PCU	<p>Hybrid , 1ph, 2pole , 220V,50Hz.</p> <p>SMA , 3KW/48v.</p> <p>At least 2 strings and MPPT trackers, IP65.</p> <p>Ambient temperature range: Up to 55°C.</p> <p>Operating temperature range: Up to 80°C.</p> <p>MC4 connection and outdoor installation</p> <p>Europe Manufacturer.</p> <p>The PCU charge controller must be synchronize with Battery Management System (BMS).</p>	1
2.	Solar cells	<p>At least 545W Mono crystalline , N Type .</p> <p>High Power with high Efficiency more than 21%.</p> <p>Operating temperature range: Up to 80°C.</p> <p>Junction-Box : IP68 with MC4 connection.</p> <p>Tolerance of output power: +/- 35%.</p> <p>LONGI, JINKO, Trina, MTS brand or equivalent with SRC approved.</p> <p>Europe or china Manufacturer.</p>	According to the rated of inverter +20% min
3.	Battery system	<p>48v , 200AH , Li-ion type , efficiency 95% , with BMS (battery management system) and communicate with PCU in some standard protocol .</p> <p>At least Operation without source 10 Hour with full load</p> <ul style="list-style-type: none"> - Battery shall have a design life expectancy of >5 years at 50% DOD at 27°C - Battery terminal shall be provided with covers. - Suitable carrying handle shall be provided. - Batteries shall be provided with micro porous vent plugs & acid level indicator. 	1
4.	PV Cables	DC (+/-) cable 2x6mm ² , 1000V.	LOT
5.	AC Cables	2x10 mm ² , 1000V , Cu/PVC/PVC/SWA/PVC	LOT
6.	connection	MC4 (male – Female) set , 6mm ² .	LOT

Rc 10
مصادق

No.	المادة	Description	Qty
7.	Panel	Indoor plastic panel install in E-house and consist of: AC 220,4x4A, 2pole, MCCB , Qty : 2 AC 220,4x6A, 2pole, MCCB , Qty : 2 Wire connection and glands.	1
8.	Monitor	إمكانية مراقبة المنظومة عن بعد عن طريق الـ Wifi والایثرنت من خلال الحاسبة والنقل.	1
9.	هيكل حديدي	هيكل حديدي مغلون قابل للفك والتركيب (براغي) لتشييت الألواح الشمسية مع مسار القابلوات والأسلاك (تريات) ومنظومة تاريخن ومانعة صواعق على أن يكون أقل ارتفاع عن الأرض لا يقل عن 1.2m وبسمك يناسب مقاومة سرعة الرياح المدرجة أدناه. يتم استخدام قواعد كونكريتية مسبقة الصب مع قواعد براغي تستخدم لتشييت الهيكل بمعدل سرعة رياح لا يقل عن 160Km/h . يتم استخدام تريات نظامية لإزالة القابلوات والأسلاك إلى منطقة تشييت الأنفيتر وبقية الأجهزة ، مع العلم بان المنظومة تثبت في الأرض .	Lot
10.	location of equipment	All the indoor equipment (PCU/inverter, power monitoring and so on) have to be installed in E-house containers with all requirement systems (fire alarm , firefighting , lighting , air conditions , ventilation , foundation , grounding, stairs & wake way and so on) , the dimension have to be suitable with the equipment's and maintenance space).	1
11.	تدريب موقعي	تقديم دورة لتشغيل المنظومة لمدة خمسة أيام لخمسة اشخاص من قبل كادر مختص.	1

- Notes :

1. All MCCB have to be Siemens or Schneider brand European original.
2. Guaranty of inverter have to be 15 years.
3. Guaranty of PV have to be 25 years.
4. All project maintenance warranty have to be 1 years.

